

МУП "Водоканал" г.Йошкар-Олы
 Аналитический центр контроля качества вод
 Лаборатория питьевых вод
 424039, г.Йошкар-Ола, ул.Дружбы,2
 тел: (8362) 41-84-92, факс: (8362) 41-82-48
 E-mail: lab@vod12.ru
 Аккредитован в Федеральной службе по
 аккредитации (Росаккредитация)
 № аттестата: РОСС RU.0001.514088

С В Е Д Е Н И Я

о качестве питьевых вод городского округа г.Йошкар-Ола за Сентябрь месяц 2025г.

№№ п.п.	Контролируемый показатель	Проведено исследований		
		Всего отобрано проб	Не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21	Соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21
	<i>Химические показатели:</i>			
1.	Мутность, мг/л	525	0	525
2.	Цветность, градус	525	0	525
3.	Хлор остаточный общий	580	0	580
	<i>Микробиологические показатели:</i>			
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 ⁰ С	315	0	315
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100мл	315	0	315
3	E.coli, КОЕ в 100мл	315	0	315

Зав. лабораторией питьевых вод:



О.С.Жданова