

МУП "Водоканал" г.Йошкар-Олы
 Аналитический центр контроля качества вод
 Лаборатория питьевых вод
 424039, г.Йошкар-Ола, ул.Дружбы,2
 тел: (8362) 41-84-92, факс: (8362) 41-82-48
 E-mail: lab@vod12.ru
 Аккредитован в Федеральной службе по
 аккредитации (Росаккредитация)
 № аттестата: РОСС RU.0001.514088

СВЕДЕНИЯ
о качестве питьевых вод г.Йошкар-Ола за 2025 год.

№№ п.п.	Контролируемый показатель	Всего отобрано проб	Не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21		Соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21	
			к-во проб	%	к-во проб	%
	<i>Химические показатели:</i>					
1.	Мутность, мг/л	6081	1	0,016	6080	99,98
2.	Цветность, градус	6081	0	0,0	6081	100,0
3.	Хлор остаточный общий	6743	0	0,0	6743	100,0
	<i>Микробиологические показатели:</i>					
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°C	3500	0	0,0	3500	100,0
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100мл	3500	0	0,0	3500	100,0
3	E.coli, КОЕ в 100мл	3500	0	0,0	3500	100,0

Зав. лабораторией питьевых вод:



О.С.Жданова