

МУП "Водоканал" г.Йошкар-Олы
 Аналитический центр контроля качества вод
 Лаборатория питьевых вод
 424039, г.Йошкар-Ола, ул.Дружбы,2
 тел: (8362) 41-84-92, факс: (8362) 41-82-48
 E-mail: lab@vod12.ru
 Аккредитован в Федеральной службе по
 аккредитации (Росаккредитация)
 № аттестата: РОСС RU.0001.514088

СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевых вод городского округа г.Йошкар-Ола за Июль месяц 2026г.

№№ п.п.	Контролируемый показатель	Проведено исследований		
		Всего отобрано проб	Не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21	Соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21
	<i>Химические показатели:</i>			
1.	Мутность, мг/л	540	0	540
2.	Цветность, градус	540	0	540
3.	Хлор остаточный общий	594	0	594
	<i>Микробиологические показатели:</i>			
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°C	323	0	323
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100мл	323	0	323
3	E.coli, КОЕ в 100мл	323	0	323

Зав. лабораторией питьевых вод:

О.С.Жданова

О.С.Жданова